N

Område ligger i anslutning till recipienten och fördröjning bedöms inte som nödvändig. Planerad markanvändning utgörs främst av gräs- och ängsytor samt gångar av stenmjöl. Inom dessa ytor sker naturlig rening av dagvatten.

Ingen förändrad markanvändning med påverkan på avrinningen sker. Ingen förorenande verksamhet bedrivs och området ligger i anslutning till recipienten. Rening och fördröjning bedöms därför inte nödvändig.

Väg och gc-väg

Fördröjningsvolym: 34 m3
Erforderlig yta: 113 m3

Caféområde:

Fördröjningsvolym: 7 m3
Erforderlig yta: 23 m2:

Park öst

Väst

Park väst

Café

Natur

Rening i form av gräsarmering eller växtbäddar föreslås för planerad parkeringsyta och eventuella körytor. För takytorna föreslås gröna tak.

Sjöfartsverkets område öst:

Fördröjningsvolym: 49 m3
Erforderlig yta: 163 m2:

öst

Natur

0 50 100 Meters

Beteckningar

Planområde

Sjöfartsverkets mark

Flödesväg ytavrinning

Föreslaget system

Växtbädd

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

GRANSKNINGSHANDLING

Telge

Norconsult
Norconsult AB
Hantverkargatan 5
112 21 Stockholm
Tfn: +46 8 462 64 30
www.norconsult.se

UPPDRAG NR	RITAD / KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE
1080660	Y. E	Y. E
DATUM	ANSVARIG	
20230908	J. S	

SLUSSHOLMEN
DAGVATTENUTREDNING
BILAGA 2. FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING

SKALA	NUMMER	BET
A1: 1: 1000 A3: 1: 2000	BILAGA 2	

Sökväg: \\norconsultsthlm.net\S\Sek-Mark\NV-Rätt\Vbh\Vbh\1080660\S Arbetsmaterial\02 BIM-NV\Rätt\M1 2023-05-17\Bilaga 2.dwg
Plottad: 2023-09-08 08:09:43
Plottad av: Erik Stromberg