

**TJÄNSTESKRIVELSE**2017-09-14  
Miljönämnden

## Ärende 16

**Remiss - Tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i  
Söräng, Mörkö, Södertälje kommun**

Länsstyrelsens dnr: 5673-30705-2012

Dnr: 2017-2028

**Sammanfattning av ärendet**

Miljönämnden fick den 20 juli 2017 in remiss från länsstyrelsen angående tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö, Södertälje kommun. Miljönämnden bedömer att både vatten och avlopp kan lösas lokalt då de tidigare bristfälliga vatten- och avloppsreningsanläggningarna är åtgärdade och klarar gällande krav. Således bedömer miljönämnden att det i dagsläget inte finns behov av att VA-försörjning i ett större sammanhang där kommunen är huvudman och att området inte bör falla in under 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2017-09-14

Remiss – Tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö (e-post daterad 2017-07-20)

**Ärendet**

Fastigheterna i Söräng, Mörkö, har både en gemensam dricksvattenanläggning och avloppsanläggning. Vid tillsyn har det framkommit att dricksvattenanläggningen har haft problem med turbiditet, lukt, lågt pH och järn samt att avloppsanläggningen har haft bristfällig rening angående fosfor. Dricksvattenanläggningen åtgärdades 2010 och består sedan dess av nanomembranfilter och kolfilter samt UV. Avloppsanläggningen åtgärdades i slutet av 2016 genom ett kompletterande reningssteg i form av fosforfällor.

Miljönämnden har den 20 juli 2017 fått möjlighet att lämna ett yttrande till Länsstyrelsen angående behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö.

Länsstyrelsen önskar få miljönämndens yttrande angående följande punkter:

- Kommunens inställning till vilket ansvar kommunen anser sig ha för området enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), samt en motivering till detta.

Kommentar: Förändring av VA-försörjning i området anses inte vara aktuellt i dagsläget. Det finns inga uppenbara risker för påverkan på dricksvattentäkter eller yt- och grundvatten. I framtiden kan det dock bli aktuellt med VA-försörjning om området förändras vilket kan medföra att kommunen blir ansvariga för att ordna VA-försörjningen i ett större sammanhang. Under de senaste åren har miljökontoret utfört tillsyn på både dricksvatten- och avloppsanläggningen för Söräng. Åtgärder vidtagits på de brister som noterades vid tillsyn.

- Om behovet av vattenförsörjning i ett större sammanhang varierar i området eller i angränsande områden och i så fall hur.

Kommentar: Då VA-försörjningen sker genom gemensamma anläggningar för Söräng varierar inte behovet av vattenförsörjning i ett större sammanhang.

- Vilka åtgärder som eventuellt redan har vidtagits samt planer och åtaganden som kommunen har för området avseende allmänna vattentjänster samt tidplan för dessa.

Kommentar: Dricksvattenanläggningen åtgärdades 2010 och består av nanomembranfilter och kolfilter samt UV. Avloppsanläggningen åtgärdades i slutet av 2016 genom ett kompletterande reningssteg i form av fosforfällor. I dagsläget finns inga planer på att ordna VA-försörjning i ett större sammanhang där kommunen är huvudman.

- Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning av rådande miljö- och hälsoförhållanden i området, särskilt avseende kvaliteten på dricksvatten.

Kommentar: Dricksvattenanläggningen består av nanomembranfilter och kolfilter samt UV och klarar gällande krav på allmänt dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Den gemensamma avloppsanläggningen bedöms inte riskera att påverka några dricksvattenbrunnar eller yt- och grundvatten i området.

- Vilka åtgärder som miljö- och hälsoskyddsnämnden har eventuellt har vidtagit samt planerad tillsyn.


Kommentar: Miljönämnden har vid tillsyn ställt krav på att konstaterade brister ska åtgärdas och har i fortsättningen kontinuerlig tillsyn. Konstaterade brister har åtgärdats i enlighet med miljönämndens krav.

- Vad som i övrigt kan vara av intresse vid prövningen av nu aktuell fråga.

Kommentar: Kompletterande reningssteg på den gemensamma avloppsanläggningen är utformat som ett pilotsystem där tillverkaren tillsammans med samfällighetsföreningen kontinuerligt kontrollerar och provtar anläggningen. Analysresultat som inkommit till miljökontoret visar på mycket god funktion.

### **Förslag till beslut**

1. Miljönämnden beslutar att anta tjänsteskrivelsen som sitt eget yttrande.
2. Miljönämnden beslutar om omedelbar justering.



Helena Götherfors Westman  
Miljöchef

Johanna Blomstrand  
Miljöinspektör

Handläggare: Johanna Blomstrand  
Miljöinspektör  
Miljökontoret  
Telefon (direkt): 08-523 019 16  
E-post: [johanna.blomstrand@sodertalje.se](mailto:johanna.blomstrand@sodertalje.se)

### **Yttrandet skickas till**

Akten

[stockholm@lansstyrelsen.se](mailto:stockholm@lansstyrelsen.se), kopia till [kerstin.rosen-nilsson@lansstyrelsen.se](mailto:kerstin.rosen-nilsson@lansstyrelsen.se)

## Götherfors Helena (Mk)

---

**Från:** Sodertälje kommun  
**Skickat:** den 20 juli 2017 13:10  
**Till:** Miljökontoret (Mk)  
**Ämne:** VB: Remiss: tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö, Södertälje kommun, Dnr 5673-30705-2012

Hej!

Se nedan mail.

Vänliga hälsningar

Annette Feldt  
Kanslisekreterare  
Stadskansliet/Kommunstyrelsens kontor

---

**Södertälje kommun**  
151 89 Södertälje

Tel: 08-523 019 23  
E-post: [annette.feldt@sodertalje.se](mailto:annette.feldt@sodertalje.se)  
Webb: [www.sodertalje.se](http://www.sodertalje.se)

---

**Från:** Rosén Nilsson Kerstin [<mailto:kerstin.rosen-nilsson@lansstyrelsen.se>]  
**Skickat:** den 20 juli 2017 13:01  
**Till:** Miljötillsynen (Mk); Sodertälje kommun  
**Ämne:** Remiss: tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö, Södertälje kommun, Dnr 5673-30705-2012

**Att:** Södertälje Kommun  
Miljö- och hälsoskyddsämnden Södertälje kommun

Hej!

Länsstyrelsen har ett pågående tillsynsärende gällande Södertälje kommuns skyldighet enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) att tillhandahålla allmänna dricksvatten- och spillvattentjänster till Söräng, Mörkö, Södertälje kommun. För att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till kommunens eventuella ansvar får ni härmed tillfälle att yttra er över begäran samt ge följande förtydliganden:

- **kommunens** inställning till vilket ansvar kommunen anser sig ha för området enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), samt en motivering till detta.
- om behovet av vattenförsörjning i ett större sammanhang varierar i området eller i angränsande områden och i så fall hur.
- vilka åtgärder som eventuellt redan har vidtagits samt planer och åtaganden som **kommunen** har för området avseende allmänna vattentjänster samt tidplan för dessa.
- **miljö- och hälsoskyddsämndens** bedömning av rådande miljö- och hälsoförhållanden i området, särskilt avseende kvaliteten på dricksvatten.
- vilka åtgärder som **miljö- och hälsoskyddsämnden** har eventuellt har vidtagit samt planerad tillsyn.

- vad som i övrigt kan vara av intresse vid prövningen av nu aktuell fråga.

Vi emotser ert svar senast **den 2 oktober 2017** skickat per e-post till [stockholm@lansstyrelsen.se](mailto:stockholm@lansstyrelsen.se) med kopia till [kerstin.rosen-nilsson@lansstyrelsen.se](mailto:kerstin.rosen-nilsson@lansstyrelsen.se).


#### **Grund för Länsstyrelsen begäran om yttrande**

Enligt 6 § LAV framgår sammanfattningsvis att om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang så är det ett kommunalt ansvar att ordna detta. Med stöd av 51 § LAV utövar Länsstyrelsen tillsynen över att kommunen fullgör denna skyldighet. Enligt definitionen i 2 § LAV är en allmän va-anläggning en anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna lag.

Med större sammanhang menas vanligtvis att vattentjänsterna behöver ordnas för fler än 20-30 fastigheter.

Vänligen,  
/Kerstin

Kerstin Rosén Nilsson  
Enheten för miljöskydd  
Länsstyrelsen i Stockholms län  
Box 22067, 104 22 Stockholm  
**Besök: Regeringsgatan 66 OBS! ny adress**  
Telefon: 010 223 15 36  
[www.lansstyrelsen.se/stockholm](http://www.lansstyrelsen.se/stockholm)

 - Skriv inte ut det här mejlet i onödan - spara papper och miljö